








図面は向かって右側に隔壁を取り付ける場合です。



15	アルミ製角座金	アルミ 3t	2
14	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ φ10×300	4
13	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	4
12	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	5
11	保安ベルト	ポリエステル 30×1600	2
10	保安ベルト用フック	ADC アルミダイカスト	4
9	パネル補強枠取付用ビス	SUS ナベ M5×13 ワッシャーナットセット	1
8	側面隔壁パネル補強枠	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
5	調整器取付枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	1
4	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	2
2	ブロック置き台	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	1
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。



⑮ アルミ製角座金 厚み3

※ アルミ製角座金⑮はアーチ型支柱①と組立説明書で指示してある箇所の各部材とのボルト締めつけ部のすき間に挿入して下さい。

(隔壁パネル付 ボンベホルダー)

品名	スマート隔壁ホルダー
機種	UTIC-502I (杭打ち仕様)
作成日	13.11.26
	高橋産業株式会社