



- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑨で固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③を短ボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き⑪のホルダー連結棧4本で2台を連結する。
(M4×10 タッピンネジ使用)
 - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて8本のアンカー⑧で固定する。
- * ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。




平面



前面

側面

16	背面パネル	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
15	フック	ZDC #2(クローム鍍金)		4
14	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		4
13	手掛け	ABS樹脂		4
12	ツインカバー	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
11	ホルダー連結棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	4
10	短ボルト	SUS	M8×18	4
9	長ボルト	SUS	M8×45	4
8	アンカーボルト	SUM 31L	φ8×50	8
7	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金	φ4×1600	4
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		8
5	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	4
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	4
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	2
No.	品名	材質	寸法	数量



背面

* 震度7(818gal程度)の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

品名	ツインカバー付ボンベホルダー
機種	UTIC-504XKW (背面パネル付)
作成日	14.5.2
	高橋産業株式会社